

Mitglied im Verband der
Materialprüfungsanstalten
(VMPA e.V.)

Materialprüfanstalt für Bauwesen
Kurt-Schumacher-Ring 18
65197 Wiesbaden

Leitung: Prof. Dr.-Ing. C. Heese

Tel. 0611 / 9495-1470

Fax. 0611 / 9495-1472

www.mpa-wiesbaden.de

info@mpa-wiesbaden.de

Aktenzeichen he/ur
Wiesbaden, 18.01.2023

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer: P-1008/21

Gegenstand: *StoCretec OS 10.2*

Verwendungszweck: Oberflächenbeschichtungsstoffe für Beton für Instandsetzungen, die für die Erhaltung der Standsicherheit von Betonbauteilen erforderlich sind, gemäß Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB), Lfd. Nr. C 3.12

Antragsteller: StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel

Ausstellungsdatum: 18.01.2023

Geltungsdauer: 18.01.2023 bis 17.01.2028

Auf Grund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.¹

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten und 1 Anlage mit insgesamt 4 Seiten.

¹ Erstmalig bauaufsichtlich/baurechtlich eingeführt durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P 2502/ 12-387 vom 26.11.2013 (Kiwa GmbH, Polymer Institut).

1 Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das Oberflächenschutzsystem *StoCretec OS 10.2* ist eine Beschichtung als Dichtungsschicht mit hoher Rissüberbrückung unter Schutz- und Deckschichten für begeh- und befahrbare Flächen und besteht aus den folgenden Komponenten:

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) Grundierung | <i>StoPox BV 100</i>
abgestreut mit Quarzsand 0,3 mm – 0,8 mm |
| (2) Haftvermittler | <i>StoPur VS 70</i> |
| (3) Dichtungsschicht | <i>StoPur BA 2000</i> |
| (4) Verschleißfeste Deckschicht | <i>StoPox TEP Multi Top</i>
gefüllt mit Quarzsand 0,1 mm – 0,5 mm und
abgestreut mit Quarzsand 0,3 mm – 0,8 mm |
| (5) Deckversiegelung | <i>StoPox DV 100</i> |

1.2 Verwendungsbereich

Oberflächenschutzsystem zur Abdichtung von Betonbauteilen mit Trennrissen und planmäßiger mechanischer Beanspruchung.

Es bestand auf Grund der Erklärung des Antragstellers kein Anlass die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

Hinweis: Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem oben angegebenen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Wenn Sie am vollständigen Inhalt des Zeugnisses interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller des Produktes auf.